

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
101	7/5 受取済	有り	敷地求積図・配置図:凡例等で「雨水、汚水の別」を記載願います。 敷地求積図・配置図:南側対側の「道路側溝」図示願います。 敷地求積図・配置図:道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 ※42-2道路と拡幅道路部分の境界部分について道路管理者(本市:道路河川課)と協議願います。(既設道路部分の雨水接続管種等) ※下水道(汚水)の接続について協議願います。 ・道路施行承認書の写しを添付願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
102	3/14 受取済	有り		<input checked="" type="checkbox"/>
103	7/11 受取可	有り	配置図:東、南側「建築基準法の道路種別」記載願います。 ・内容が違う「図面名称土地利用図」が2部あります。1部が排水計画を図示している図面の図面名称を「土地利用計画図⇒排水計画図」に修正願います。 排水計画図:雨水接続先「既設公共集水樹へ接続」と追記願います。 排水計画図:汚水接続先「道路本管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」と修正願います。 ※敷地に接する既設道路側溝への「グレーチング設置」について道路管理者と要協議願います(事前協議内容と相違しています。)	<input checked="" type="checkbox"/>
104	7/6 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
105	7/7 受取済	有り	付近見取図:申請地の位置がわかるように「申請地」と記入「町名等:○○△丁目」記入願います。 配置図:対側の「道路回転帯部分」図示願います。(現地と相違!) 配置図:前面道路に「街渠樹」図示のうえ「雨水本管へ⇒既設街渠樹へ」に修正願います。 配置図:道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道本管へ⇒既設公共汚水樹」に修正願います。※矢印標記を図示した汚水樹に接続されているように表現願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
106	7/7 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
107	7/7 受取済	有り	配置図:雨水排水先について新設雨水開口を設置する場合は本市(道路河川課)施設管理者と協議をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/>
108	7/10 受取済	有り	配置図:前面道路の建築基準法上の「道路種別」記入願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
109	7/10 受取済	無し	配置図:汚水接続先について、道路上にある「既設公共汚水樹」図示願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
110	7/10 受取済	有り	敷地計画図・配置図:道路幅員「6690⇒6700」に修正願います。 建築設備図(給排水):道路上の「既設汚水樹⇒削除」のうえ既設宅地内最終汚水付近に「既設宅地内最終汚水樹」と追記願います。 ※現地の道路内に既設公共汚水樹存在せず。	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
11	4/15 受取済	有り	配置図:汚水接続先「新設公共汚水柵へ接続」と追記願います。 ※本市下水道課と接続方法、接続協議をお願いします。 配置図:雨水接続先「既設集水柵へ接続」と追記願います。 ※本市道路河川課と接続方法、接続協議をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/>
12	4/18 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
13	4/17 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続先、敷地前面道路「L型側溝、街渠柵」図示及び「雨水接続先矢印」修正のうえ「街渠柵へ接続」に修正願います。※「○の集水柵」道路上にありません。 配置図:汚水接続先、「本管に接続⇒既設公共汚水柵へ接続」に修正願います。 配置図:敷地内図示の「◎:公柵⇒敷地内汚水最終柵」に修正願います。<input checked="" type="checkbox"/> 配置図:敷地西・南側前面道路の前の道路幅員「南西・南東側各1か所」追記願います。 配置図:敷地南側、敷地と道路側溝の間にある「コンクリート部分」を図示の上「道路幅員に含んだ図」としてください。また歩道も図示願います。※現地と相違しています。 	<input checked="" type="checkbox"/>
14	- 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地前面道路の南側部分が位置指定図と異なっていますので修正若しくは削除願います。 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設汚水柵」図示のうえ「下水本管へ接続⇒既設汚水柵へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
15	-		4/13申請取下げ	<input type="checkbox"/>
16	4/19 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 計画配置図:雨水接続先、新規で市管理側溝に開口を設ける場合は、本市道路河川課と協議のうえ許可を得てください。また既設雨水開口を閉塞する場合も本市道路河川課と協議願います。 計画配置図:汚水接続先「既設公共汚水柵へ接続⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/>
17	4/19 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
18	4/23 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続先「雨水放流先⇒街渠柵へ接続」に修正願います。 ※雨水接続管は道路内を縦断して接続することは禁止です。要検討のうえ本市道路河川課と接続方法について協議の上許可を得てください。 配置図:汚水、道路上にある「汚水マンホール⇒既設公共汚水柵」修正と敷地内最終汚水柵「位置再検討のうえ」道路上にある「既設公共汚水柵」に接続する計画に変更をお勧めします。※既計画で実施される場合は本市下水道課と接続方法の協議と接続許可を得てください。<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/>
19	- 受取済	有り	配置図:汚水接続先「既設柵⇒既設公共汚水柵へ接続」に修正願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
20	4/26 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
21	4/30 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:敷地内最終雨水樹の「記号」が汚水の「記号」になっています。緑地面積求積図の凡例「記号」と相違していますので他図面との整合確認願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
22	5/7 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
23	4/30 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水排水先、道路上にある「新設公共汚水樹」図示の上「公共汚水管へ接続⇒新設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:敷地東側「水路」と記入の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 配置図:敷地内北側の敷地内最終汚水樹の記号が公共汚水樹の図示に <input type="checkbox"/> なっていますので修正願います。 	<input type="checkbox"/>
24	5/2 受取済	有り	<p>配置図:敷地内雨水枡の位置が現地と相違修正願います。 配置図:敷地内水道メーターの位置が現地と相違修正願います。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	5/13 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
26	5/13 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
27	5/13 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
28	5/22 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:敷地北・東側認定道路幅員を確認し、「道路境界線」位置修正願います。 配置図:東側道路申請地内側の側溝の線が不明瞭箇所あり!「幅員押さえ位置」明確に図示願います。北側対側に「水路敷」と追記願います。 配置図:雨水排水先、側溝に開口を新たに設ける場合は施設管理者と協議 <input type="checkbox"/> 願います。 配置図:凡例と平面に標記の記号(色)等が相違していますので整合を取るようお願いいたします。 ※凡例「(汚水本管へ接続⇒(汚水既設汚水樹へ接続)」、最終雨水樹「(本管へ放流)⇒(側溝へ放流)」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
29	5/14 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 給排水計画図:雨水接続先「既設街渠枡へ接続」と追記願います。 給排水計画図:汚水接続先「下水道本管接続⇒既設公共汚水本管へ接続」と修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
30	5/15 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
31	5/10 受取済	有り	配置図:申請地南側「水路敷」明記のうえ、「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 配置図:雨水排水先「側溝へ排水」と追記願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
32	5/15 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続先、新設で敷地北東側「街渠柵」に開口を設ける場合は、本市道路河川課と接続協議をお願いします。※「宅地排水での計画」としてください。 配置図:雨水接続先、敷地北西側「雨水側溝排水⇒既設雨水会所柵」に修正願います。 配置図:敷地北東部「公共下水⇒既設公共汚水柵へ接続」修正願います。 配置図:敷地西側水路に「水路」と追記のうえ「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 配置図:A-A'断面図の西側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
33	5/21 処理中	有り	<ul style="list-style-type: none"> (第三面)申請地番「〇〇〇-33の一部」となっていますが「〇〇〇-33及び〇〇〇〇-3の一部」ではないですか？※申請地が2筆にまたがっていませんか？確認願います。 排水計画図:汚水接続先、道路上にある「既設汚水柵」図示のうえ、「下水管⇒既設公共汚水柵へ接続」に修正願います。※配置図も同様に修正願います。 配置図:道路境界線側にも「外壁後退ライン」記入願います。 	<input type="checkbox"/>
34	5/21 処理中	有り	<ul style="list-style-type: none"> (第三面)申請地番「〇〇〇-33の一部」となっていますが「〇〇〇-33及び〇〇〇〇-3の一部」ではないですか？※申請地が2筆にまたがっていませんか？確認願います。 排水計画図:汚水接続先、道路上に計画する「新設公共汚水柵」図示のうえ、「下水管⇒新設公共汚水柵へ接続」に修正願います。※本市下水道課と協議のこと。 排水計画図:雨水接続先、新設で排水路への接続する場合施設管理者と協議のうえ計画してください。 	<input type="checkbox"/>
35	5/17 受取可	無し		<input type="checkbox"/>
36	5/20 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:北・東側道路の認定幅員を確認の上「道路境界線」位置を修正願います。 (第三面)【地名地番】〇〇〇丁目〇番〇「の一部」ではありませんか？※道路境界線位置変更の場合「〇〇の一部」になりませんか？ 	<input type="checkbox"/>
37	5/21 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:道路幅員押さえ位置修正願います。 ※対側の道路構造物部(側溝)を含んだ記載としてください。 配置図:汚水接続先「公共下水道に接続⇒既設公共汚水柵へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、敷地西、北川に「水路」と記入の上「雨水放流先⇒水路へ放流」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
38	5/22 受取可	無し		<input type="checkbox"/>
39	5/28 処理中			<input type="checkbox"/>
40	5/23 処理中			<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
41	5/24 処理中			<input type="checkbox"/>
42				<input type="checkbox"/>
43				<input type="checkbox"/>
44				<input type="checkbox"/>
45				<input type="checkbox"/>
46				<input type="checkbox"/>
47				<input type="checkbox"/>
48				<input type="checkbox"/>
49				<input type="checkbox"/>
50				<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
51				<input type="checkbox"/>
52				<input type="checkbox"/>
53				<input type="checkbox"/>
54				<input type="checkbox"/>
55				<input type="checkbox"/>
56				<input type="checkbox"/>
57				<input type="checkbox"/>
58				<input type="checkbox"/>
59				<input type="checkbox"/>
60				<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。