

# 浄水水質検査結果書

採水年月日		令和6年3月5日		採水時刻	11:25		
採水地点		幾野6-2-1		〔低区系給水栓末端〕			
採水者		奥西 隆		(所属)交野市水道局			
検査項目	基準値	検査結果	単位	検査項目	基準値	検査結果	単位
水温	-	12.7	(°C)	総トリハロメタン	0.1 以下	<0.01	(mg/L)
一般細菌	100 以下	0	(個/mL)	トリクロロ酢酸	0.03 以下		(mg/L)
大腸菌	検出されないこと	検出せず	-	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	<0.003	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	(mg/L)	ブロモホルム	0.09 以下	<0.009	(mg/L)
水銀及びその化合物	0.0005 以下		(mg/L)	ホルムアルデヒド	0.08 以下		(mg/L)
セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.1	(mg/L)
鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	(mg/L)
六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	(mg/L)	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.1	(mg/L)
亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	200 以下	15.0	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下		(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.80	(mg/L)	塩化物イオン	200 以下	12.0	(mg/L)
フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.09	(mg/L)	Ca,Mg等(硬度)	300 以下	57.8	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	<0.1	(mg/L)	蒸発残留物	500 以下	152	(mg/L)
四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.2 以下		(mg/L)
1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	(mg/L)	ジェオスミン	0.00001 以下		(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.004	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下		(mg/L)
ジクロロメタン	0.02 以下	<0.002	(mg/L)	非イオン界面活性剤	0.02 以下		(mg/L)
テトラクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	(mg/L)	フェノール類	0.005 以下		(mg/L)
トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	(mg/L)	有機物(TOC)	3 以下	0.4	(mg/L)
ベンゼン	0.01 以下	<0.001	(mg/L)	pH値	5.8-8.6	7.2	(mg/L)
塩素酸	0.6 以下	<0.06	(mg/L)	味	異常でない	異常なし	-
クロロ酢酸	0.02 以下		(mg/L)	臭気	異常でない	異常なし	-
クロロホルム	0.06 以下	<0.006	(mg/L)	色度	5 以下	<0.5	(度)
ジクロロ酢酸	0.03 以下		(mg/L)	濁度	2 以下	<0.2	(度)
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.01	(mg/L)	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合		
臭素酸	0.01 以下		(mg/L)				
検査期日	令和6年3月5日		~	令和6年3月13日			
検査機関	交 野 市 水 道 局						
検査責任者	山 口 始						