◎ 磐船配水区域水質試験成績

主な水質項目の状況

採　水　日	令和8年10月6日
採 水 時 間	9時05分
気　　温	20.0 ℃
水　　温	22.5 ℃

水質基準項目	基 準 値	分析結果	参　考
一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	病原生物
大腸菌	検出されないこと	検出せず	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	無機物・重金属
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.59 mg/L	
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	消毒副生成物
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.006 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.01 mg/L	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004 mg/L	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.009 mg/L	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03 mg/L	着色
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005 mg/L	
塩化物イオン	200 mg/L以下	9.6 mg/L	味覚
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	56.1 mg/L	
有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	3 mg/L以下	0.5 mg/L	
pH値	5.8～8.6	7.2	基本的性状
味	異常でないこと	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5 度	
濁度	2 度以下	<0.2 度	
残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L	消毒の残留効果