

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
315	1/19 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、公共汚水樹に「既設」の文言追記及び「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 	<input type="checkbox"/>
341	2/10 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
358	2/25 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続先について、「1宅地1排水」でご計画ください。 	<input checked="" type="checkbox"/>
359	2/25 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地北北側「管理用地」及び北北西側「ごみ置場」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 配置図:雨水接続先までの「矢印を側溝付近までに留める」記載としてください。 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「既設公共汚水樹公共下水へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:申請地の南北に計画の新設CB4段について、CB3段までとし、擁壁天端上を避け独立基礎でのご計画にされますようお願いいたします。また、断面図にも反映願います。 ※倒壊事故防止のためご協力をお願いします。 	<input type="checkbox"/>
381	3/10 受取可	無し		<input type="checkbox"/>
383	3/11 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:東側道路対側に「公園」と追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
394	3/17 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:X-X'断面図に「境界線名」記入願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
403	3/24 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:必要緑化面積の計算式に誤記があるため訂正願います。(地区計画の整合を図ること。) 	<input checked="" type="checkbox"/>
413	3/27 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:に「タイトル⇒付近見取図」と追記願います、 第3面)建蔽率49.99%⇒36.36%に訂正願います。 配置図:外壁後退線の寸法記入願います。 	<input type="checkbox"/>
414	3/27 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:図面名称「付近見取図」と追記願います。 配置図:申請地東側に「水路」と追記願います。 配置図:X-X'断面図の東側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 第3面)建蔽率44.99%⇒38.22%に訂正願います。 	<input type="checkbox"/>

※ 「**受取可**」と修正事項「**有り**」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「**処理中**」で修正事項「**有り**」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。