

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

| 受付番号 | 受付返却状況 (返却予定日) | 修正事項 | 修正事項内容(掲載希望の方のみ表示) | 修正確認済 |
|------|-------------------|------|---|-------------------------------------|
| 21 | 4/21 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:外壁後退の緩和式「1.925⇒1.490」に修正願います。 ※地区計画と整合させること。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22 | 4/20 受取済 | 無し | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23 | 5/21 受取済 | 無し | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24 | 4/20 受取済 | 無し | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25 | 4/20 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> (第三面)【5.その他区域、地域、地区又は街区】「埋蔵文化財包蔵地⇒削除」願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 26 | 4/20 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:敷地内北側にある「土留め擁壁」図示願います。 ※土留め擁壁を撤去される場合は記載必要ありません。 排水計画図:凡例の雨水、汚水の表記と平面の表記を整合させてください。 排水計画図:汚水接続先について、道路上に接続先「公共汚水樹」が <input checked="" type="checkbox"/> ありません。本市下水道課で接続方法について協議し接続許可を得てください。また、図面には「新設公共汚水樹」を図示の上「接続先公共下水道管⇒新設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 27 | - 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地南側「官民境界線⇒道路境界線」に修正願います。 配置図:Y-Y断面図南側「官民境界線⇒道路境界線」に修正願います。 配置図:X-X断面図東側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 配置図:雨水接続先、市管理側溝に雨水開口を設ける場合は本市土木管理課と接続協議及び接続許可を得たうえで「側溝へ排水」と追記願います。 配置図:雨水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「接続線」を記入願います。 配置図:敷地南側道路の両側の「U型側溝」図示願います。 配置図:敷地西側道路の「U型側溝」図示願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 28 | 4/23 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:申請地北西側「水路敷⇒市管理歩道」に修正願います。 配置図:汚水接続先について本市下水道課と接続先協議の上接続許可をえてください。また、道路上に「新設公共汚水樹」の図示の上敷地内の「新設最終汚水樹」から「新設公共汚水樹へ接続」と図示してください。※新設雨水開口を側溝に設ける場合も同様に本市土木管理課と接続協議の上接続許可を得てください。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 29 | 4/22 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:図名「付近見取図」及び「縮尺」記入願います。 配置図:雨水接続先「既設公共雨水樹へ接続⇒既設公共街渠樹へ接続」に修正願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | 4/27 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先「公共下水道⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 緑地計画図:「芝ではなく⇒芝生」に訂正願います。 ※フェンスカタログ地区計画と整合を図ること。 ※配置図、平面図地区計画と整合を図ること。 | <input checked="" type="checkbox"/> |

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

| 受付番号 | 受付返却状況 (返却予定日) | 修正事項 | 修正事項内容(掲載希望の方のみ表示) | 修正確認済 |
|------|-------------------|------|--|-------------------------------------|
| 31 | 4/17 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 土地利用計画図:「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ※その他図面も同様に修正願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 32 | 4/17 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 設備図:敷地内汚水「最終樹⇒敷地内最終汚水樹」に修正願います。 設備図:敷地内雨水「敷地内最終雨水樹」と追記願います。 設備図:汚水接続先「汚水樹⇒既設公共汚水樹」に修正の上「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 設備図:雨水接続先「会所樹(新設)⇒新設街渠樹設置」に修正のうえ「雨水マンホールに接続⇒既設公共雨水人孔へ接続」に修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 33 | 5/21 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図兼排水計画図:敷地内の最終汚水樹付近に「既設最終汚水樹」と追記及び道路上に汚水樹に「汚水樹⇒既設公共汚水樹」と修正の上「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 配置図兼排水計画図:雨水接続先、敷地内最終雨水樹付近に「既設最終雨水樹」と追記の上「側溝へ接続」と追記願います。 配置図兼排水計画図:申請地南側「敷地境界線⇒官民境界線」に西側「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。併せて断面図の表記の境界線名も修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 34 | 4/30 受取済 | 無し | | <input type="checkbox"/> |
| 35 | - 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続、側溝に「新規雨水開口」を設ける場合は本市土木管理課と協議の上接続許可を得てください。また申請地北側の「既設雨水開口」の閉塞方法についても協議をお願いします。 配置図:汚水接続先、「下水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 付近見取図:「縮尺」記載願います。 パス:屋根・外壁の色彩がわかる資料を添付願います。 ※都市まちづくり課より指摘事項 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 36 | - 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先「汚水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 37 | 5/11 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:「付近見取図」と図面名記載願います。 断面図:「2面」以上の断面作成願います。 断面図:平面図と「室名称」整合させてください。 (第三面):「3.都市計画区域…」 「市街化調整区域⇒市街化区域」に修正願います。 (第三面):「14.許可・認定等」 「令和7年12月16日⇒令和8年1月27日」に修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 38 | - 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先「既設公共下水道へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:「宅内最終雨水樹」について凡例と相違していますので凡例と合わせることを。 平面図:平面図に断面図と整合する位置にX-X'Y-Y'の位置を図示願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 39 | - | | 5/28取り下げ | <input type="checkbox"/> |
| 40 | - 処理中 | | | <input type="checkbox"/> |

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

| 受付番号 | 受付返却状況 (返却予定日) | 修正事項 | 修正事項内容(掲載希望の方のみ表示) | 修正確認済 |
|------|-------------------|------|---|-------------------------------------|
| 41 | 5/13 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・(第3面)【地名地番】修正願います。 ・給排水図:汚水接続先「道路内公共樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 42 | 5/13 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・(第3面)【地名地番】修正願います。 ・給排水図:汚水接続先「道路内公共樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 43 | 5/21 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・(第3面)【地名地番】修正願います。 ・給排水図:汚水接続先「道路内公共樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 44 | 5/13 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・(第3面)【地名地番】修正願います。 ・給排水図:汚水接続先「道路内公共樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 45 | 5/13 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・配置図:北側道路幅員の押さえ位置「側溝壁」を含めた「表記」としてください。また、敷地断面図も「整合」するよう図示願います。 ・配置図:汚水接続先、現地に「汚水接続先」がありません！本市下水道課と接続協議を行い許可を得てください。道路上に「新設公共汚水樹」設置の上「新設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 ・平面図:平面図に断面図のX-X',Y-Y'断面位置がわかるように追記願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 46 | 5/19 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・配置図:汚水接続先、道路にある「既設公共汚水樹」図示の上「汚水道本管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 ・平面図:平面図にX-X',Y-Y'断面の位置を図示願います。断面図と整合するようお願いします。 ・検査済証添付願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 47 | 5/14 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・配置図:申請地北側「水路⇒削除」願います。 ・平面図:平面図と断面図が整合するよう「断面符号」追記願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 48 | 5/14 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・配置図:申請地東側及び南側の側溝上に図示の「鉄板⇒削除」願います。 ・配置図:申請地南側対側に水路部分に「水路」と追記のうえ「側溝⇒削除」願います。 ・配置図:申請地南側道路幅員押さえ位置修正の上「5431⇒4800」に修正願います。※その他関連表記修正願います。 ・配置図:汚水接続先、道路にある「既設公共汚水樹」図示の上「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。※下水道課と接続先について協議願います。 ・配置図:雨水接続先「側溝へ接続」と追記願います。※新規で側溝壁に開口を設ける場合は土木管理課と協議の上接続の許可を得てください。 | <input type="checkbox"/> |
| 49 | 5/14 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・付近見取図、断面図添付願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50 | 5/15 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ・付近見取図:図面名「付近見取図」と追記願います。 ・配置図:汚水接続先「下水本管に接続⇒既設公共汚水樹へ接続」と修正願います。※申請地南側にも「公共汚水樹」と接続されている箇所がありますので閉塞について、本市下水道課と要協議願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

| 受付番号 | 受付返却状況 (返却予定日) | 修正事項 | 修正事項内容(掲載希望の方のみ表示) | 修正確認済 |
|------|-------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 51 | 5/19 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 検査済証の添付願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 52 | 5/18 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先「公共下水へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 平面図:平面図にX-X',Y-Y'断面線追記願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 53 | 5/21 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地南西側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 配置図:申請地北西側「道路境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:雨水接続「既設街渠樹へ接続」願います。 ※街渠樹に接続する場合は本市土木管理課で許可を得てください。 | <input type="checkbox"/> |
| 54 | 5/21 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先「最終汚水樹⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 「汚水:本管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」も併せて修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 55 | 5/19 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:申請地の「街区名」追記願います。 配置図:申請地南東側隣接に「ごみ置場」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 56 | — 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:申請地の「街区名」追記願います。 配置図:申請地側及び対側「道路構造物」を図示願います。 ※縁石、L型側溝等の表現お願いします。 配置図:緑化範囲を明確に示すこと。 地区計画との整合を図ること。 | <input type="checkbox"/> |
| 57 | 5/20 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:図面名称「付近見取図」と追記願います。 配置図:汚水接続先、「敷地内最終汚水樹」の位置が現地と相違していますので位置の修正願います。凡例「下水本管に接続⇒既設公共汚水本管に接続」に修正願います。 配置図:給水「給水本管に接続⇒給水本管より引込」と修正願います。 <input checked="" type="checkbox"/> 配置図:雨水接続について、雨水開口を側溝壁に設ける場合は、本市土木管理課協議の上接続許可を得てください。 | <input type="checkbox"/> |
| 58 | 5/20 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地北西側の一部敷地が図面から「見切れ」ていますので修正願います。※敷地設定範囲がわかるようにお願いします。 配置図:申請地北東側「水道用地」と追記願います。 配置図:「開発RC擁壁⇒RC擁壁」に修正願います。 配置図:宅造許可年月日が間違っています。修正願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 59 | 5/20 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:図面名称「付近見取図」と追記願います。 付近見取図:「開発区画」を図示願います。 配置図:雨水接続先、「接続先矢印」の向きを修正の上「汚水:道路本管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 <input checked="" type="checkbox"/> 配置図:雨水接続先「接続先矢印」の向きを修正の上「既設雨水会所樹へ接続⇒既設街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:申請地北側既存RC擁壁(開発による)「(開発による)⇒削除」願います。 土地利用計画図:協定締結後の図面を添付ください。 | <input type="checkbox"/> |
| 60 | 5/20 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:図面名称「付近見取図」と追記願います。 | <input type="checkbox"/> |

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

| 受付番号 | 受付返却状況 (返却予定日) | 修正事項 | 修正事項内容(掲載希望の方のみ表示) | 修正確認済 |
|------|-------------------|------|---|-------------------------------------|
| 61 | 5/22 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地北側隣接地部分に「水道企業団用地」と追記の上「官民境界線」と追記願います。 ※求積表にも併せて境界線名追記願います。 衛生設備配置図:汚水接続先「既設公共汚水人孔へ接続」と追記願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 62 | 5/21 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:図面名「付近見取図」と追記願います。 付近見取図:「街区名等」追記願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 63 | 5/21 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:図名「付近見取図」と追記願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 64 | 5/26 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:X-X'断面図北側「隣地境界線⇒官民境界線」に南側「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 給排水図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水柵」図示の上「汚水本管へ⇒既設公共汚水柵へ接続」に修正願います。 断面図:どの部分の断面か「図名」記入願います。 平面図:断面図と整合するよう「断面線」追記願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 65 | 5/26 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地南西側「道路境界線」と追記願います。 配置図:汚水「下水本管へ接続⇒削除」願います。 ※建物の基礎が本市側溝に影響する恐れがあるため本市土木管理課と要協議願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 66 | 5/28 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 配置図:敷地全周に「境界線名」追記願います。 配置図:外壁後退線「3.0mの緩和式」追記願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 67 | 5/29 処理中 | 無し | | <input type="checkbox"/> |
| 68 | - 処理中 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 各図面:大阪府建築基準法施行細則第3条に基づく記載内容を図示願います。 ※地区計画の届出をお願いします。 | <input type="checkbox"/> |
| 69 | - 処理中 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 各図面:大阪府建築基準法施行細則第3条に基づく記載内容を図示願います。 ※地区計画の届出をお願いします。 | <input type="checkbox"/> |
| 70 | 6/1 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> 検査済証添付願います。 付近見取図:地図に「街区名」追記願います。 配置図:敷地断面の位置がわかるよう「断面線位置」を図示願います。 | <input type="checkbox"/> |

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

| 受付番号 | 受付返却状況 (返却予定日) | 修正事項 | 修正事項内容(掲載希望の方のみ表示) | 修正確認済 |
|------|-------------------|------|---|-------------------------------------|
| 71 | - 処理中 | | | <input type="checkbox"/> |
| 72 | 5/29 受取済 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 配置図・設備図: 汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 ▪ 配置図・設備図: 申請地南側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ▪ 配置図: 申請地西側「ため池」と追記願います。 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 73 | 6/1 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ▪ (第三面):【5.その他の区域、地域、地区又は街区】に「砂防指定区域」と追記願います。 ▪ 平面図:「X、Yの断面線」追記願います。 <p>※付近見取図添付願います。</p> | <input type="checkbox"/> |
| 74 | 6/1 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 配置図: 汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」願います。 ▪ 付近見取図:「付近見取図」と図名追記願います。 ▪ 平面図: 断面図と整合するよう「X、Y軸断面位置」図示願います。 | <input type="checkbox"/> |
| 75 | 6/2 受取可 | 有り | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 付近見取図:「縮尺、作成者名等」追記願います。 <p>※ポリカーボネート板が市道にはみ出さないようご計画ください。</p> | <input type="checkbox"/> |
| 76 | 6/2 処理中 | | | <input type="checkbox"/> |
| 77 | 6/9 処理中 | | | <input type="checkbox"/> |
| 78 | 6/9 処理中 | | | <input type="checkbox"/> |
| 79 | 6/9 処理中 | | | <input type="checkbox"/> |
| 80 | 6/9 処理中 | | | <input type="checkbox"/> |

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

| 受付番号 | 受付返却状況 (返却予定日) | 修正事項 | 修正事項内容(掲載希望の方のみ表示) | 修正確認済 |
|------|--|------|--------------------|--------------------------|
| 81 | 6/10 処理中 | | | <input type="checkbox"/> |
| 82 | | | | <input type="checkbox"/> |
| 83 | | | | <input type="checkbox"/> |
| 84 | | | | <input type="checkbox"/> |
| 85 | | | | <input type="checkbox"/> |
| 86 | | | | <input type="checkbox"/> |
| 87 | | | | <input type="checkbox"/> |
| 88 | | | | <input type="checkbox"/> |
| 89 | | | | <input type="checkbox"/> |
| 90 | | | | <input type="checkbox"/> |

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。