

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
31	4/17 受取済	有り	土地利用計画図:「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ※その他図面も同様に修正願います。	☒
32	4/17 受取可	有り	- 設備図:敷地内污水「最終樹⇒敷地内最終污水樹」に修正願います。 - 設備図:敷地内雨水「敷地内最終雨水樹」と追記願います。 - 設備図:污水接続先「污水樹⇒既設公共污水樹」に修正の上 「公共下水道へ放流⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。 - 設備図:雨水接続先「会所樹(新設)⇒新設街渠樹設置」に修正の上 「雨水マンホールに接続⇒既設公共雨水人孔へ接続」に修正願います。	☐
33	5/21 受取済	有り	- 配置図兼排水計画図:敷地内の最終污水樹付近に「既設最終污水樹」と追記及び道路上に污水樹に「污水樹⇒既設公共污水樹」と修正の上「既設公共污水樹へ接続」と追記願います。 - 配置図兼排水計画図:雨水接続先、敷地内最終雨水樹付近に 西側「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。併せて断面図の表記の境界線名も修正願います。	☐
34	4/30 受取済	無し		☐
35	— 受取済	有り	- 配置図:雨水接続、側溝に「新規雨水開口」を設ける場合は本市土木管理課と協議の上接続許可を得てください。また申請地北側の「既設雨水開口」の閉塞方法についても協議をお願いします。 - 配置図:污水接続先、「下水本管へ⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。 - 付近見取図:「縮尺」記載願います。 パース:屋根・外壁の色彩がわかる資料を添付願います。 ※都市まちづくり課より指摘事項	☒
36	— 受取済	有り	配置図:污水接続先「污水本管へ⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。	☐
37	5/11 受取済	有り	- 付近見取図:「付近見取図」と図面名記載願います。 - 断面図:「2面」以上の断面作成願います。 - 断面図:平面図と「室名称」整合させてください。 (第三面):【3.都市計画区域・・・】「市街化調整区域⇒市街化区域」に修正願います。	☐
38	— 受取済	有り	- 配置図:污水接続先「既設公共下水道へ⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。 - 配置図:「宅内最終雨水樹」について凡例と相違していますので凡例と合わせることを。 - 平面図:平面図に断面図と整合する位置にX-X'Y-Y'の位置を図示願います。	☐
39	—		5/28取り下げ	☐
40	— 受取済	有り	- 付近見取図:図名「付近見取図」と追記願います。 - 配置図:申請地南東側「法第42条第1項道路⇒法42条第1項第1号道路」に修正願います。	☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
71			6/18取り下げ	☐
72	5/29 受取済	無し		☒
73	6/1 受取済	有り	- 平面図:「X、Yの断面線」追記願います。 ※付近見取図添付願います。	☒
74	6/1 受取済	有り	- 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」願います。 - 付近見取図:「付近見取図」と図名追記願います。 - 平面図:断面図と整合するよう「X、Y軸断面位置」図示願います。	☒
75	6/2 受取済	有り	- 付近見取図:「縮尺、作成者名等」追記願います。 ※ポリカーボネート板が市道にはみ出さないようご計画ください。	☐
76	- 受取済	有り	配置図:汚水接続先「分流本管へ⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。	☐
77	6/9 受取可	無し		☐
78	6/9 受取可	無し	外構図:計画緑化面積「24.83⇒25.03㎡」修正願います。	☐
79	6/9 受取可	無し		☐
80	6/9 受取可	無し		☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
101	6/25 受取済	有り	- 付近見取図: 図面名称「付近見取図」と追記願います。 - 配置図: 申請地東側側にある「公園」と追記の上「ごみ置場」図示願います。 - 配置図: 敷地周囲の「構造物」図示願います。 ※管路敷東側擁壁等図示願います。	☐
102	6/25 受取済	有り	- 配置図: 敷地周辺「構造物」図示願います。 - 擁壁、フェンス等図示願います。 - 断面図: 平面図と整合するよう「納戸⇒洋室A,B,C」修正願います - 平面図: 断面図と整合するよう「断面符号」追記願います	☐
103	7/1 受取済	有り	- 配置図: 雨水排水、「既存集水桝やり替え⇒改修街渠桝へ接続」に修正願います。 ※申請地北西側敷地内側溝の排水先図示願います。L型側溝への垂れ流し禁止敷地内で集約し、敷地内最終雨水桝から公共街渠桝への接続としてください。 ※1宅地1排水でご計画ください。 - また、接続方法を確認の上図面に図示願います。 ※雨水側溝と重なることはありません。 - 配置図: 申請地南・西側に「公園」と追記願います。	☐
104	— 受取可	有り	- 配置図: 汚水接続先について本市下水道課と協議の上接続許可を得てください。 - また、接続方法を確認の上図面に図示願います。 - 配置図: 敷地設定について道路認定が側溝壁を含んでいるため側溝壁を省いた敷地設定としてください。 - 配置図: 申請地南西側道路幅員「6, 200」北西側「8, 200」に修正願います - 配置図: 雨水接続先「既設集水桝へ接続」と追記願います。	☐
105	6/30 受取済	有り	- 配置図: 申請地南西側前面道路に「既設公共汚水桝」がありますので原則既設公共汚水桝に接続の計画としてください。また接続先は「公共下水へ既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ※接続位置を変更する計画ですので本市下水道課と協議の上、許可を得てください。 - 配置図: 申請地南西側側溝に「既設雨水開口」がありますので原則「既設雨水開口」を利用する計画としてください。 - 位置の変更を行う場合は本市土木管理課と協議の上許可を得てください。 - 又既設開口の復旧方法についても協議願います。	☐
106	7/1 受取可	有り	配置図: 北東側「道路幅員」追記願います。	☐
107	7/1 受取済	無し		☐
108	7/1 受取済	有り	- 付近見取図: 「4戸を申請地」として表記しないでください。 - 配置図: 雨水接続先、新規で側溝に「雨水開口を設ける計画」とされる場合は本市土木管理課と接続協議後、許可を得てください。 ※要協議 - 配置図: 新規で「汚水を接続される場合」は、本市下水道課と接続協議及び許可を得てください。※要協議	☐
109	7/1 受取済	有り	- 付近見取図: 「4戸を申請地」として表記しないでください。 - 配置図: 汚水接続先道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 - 配置図: 雨水接続先、新規で側溝壁に開口を設ける場合は本市土木管理課と協議の上、接続許可を得てください。	☐
110	7/1 受取済	有り	- 付近見取図: 「4戸を申請地」として表記しないでください。 - 配置図: 汚水接続先道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 - 配置図: 雨水接続先、新規で側溝壁に開口を設ける場合は本市土木管理課と協議の上、接続許可を得てください。	☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
111	7/7 受取済	有り	- 第3面:【申請地番】対象地番記入漏れがないか確認願います。 - 配置図:申請地接道「42-1-1⇒42-2」に修正のうえ、「元道幅員、後退ライン、みなし後退ライン」を図示願います。 ※大阪府、審査指導K確認検査Gで要確認願います。 ※2面以上の断面図及び立面図添付願います。	☐
112	7/7 受取済	無し		☐
113	7/7 受取済	有り	- 配置図:申請地南東側「道路幅員」追記願います。 - 配置図:B-B断面図東側「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。	☐
114	7/7 処理中	有り	- 配置図:汚水接続先「公共下水道⇒既設公共汚水管へ接続」に修正願います ※汚水敷地内最終柵位置が下水台帳と相違、現地確認のうえ本市下水道課と協議願います。 - 配置図:雨水接続先「集水桝⇒街渠桝へ接続」に修正願います ※新規で接続される場合は本市土木管理課で接続許可を得てください。 - 配置図:敷地地盤高さと現地の高さが相違！ 現地確認の上修正をお願いします。 (第3面)最高高さと立面図の高さ整合させてください。 - 平面図:「断面線」の追記願います。	☐
115	7/7 受取可	有り	- 配置図:道路上にある「既設公共汚水桝」図示願います。 - 配置図:Y-Y断面図:道路との境界部分に「L型側溝断面」追記願います。 - 断面図:どの部分の断面図が追記願います。 ※ 配置図:必要緑化面積の凡例図を図示願います。 又、「46.50>45.09⇒39.6>38.234」に修正願います。 - 立面図:高さ検討図追記願います。 - 配置図:敷地の「各境界線名」記入願います。	☐
116	7/7 受取済	有り		☐
117	7/10 受取済	有り	- 付近見取図:「付近見取図」と図面名称追記願います ※ 配置図:緑化範囲が分かりやすいように整理頂きカラー図面を添付願います。 ※ 立面図:高さの検討図を追記願います。	☐
118	7/7 受取済	有り	- 配置図:汚水、雨水共に「接続位置」が現地と相違！ 修正願います。 - 排水図:雨水接続先「街渠桝へ接続」と追記願います - 排水図:汚水接続先「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います ※第三面記載の敷地面積と宅地求積図②の面積に相違り!! 修正願います。	☐
119	7/10 受取済	有り	- 付近見取図:「街区名」追記願います。 - 配置図:申請地北側に「水路」と追記願います - 配置図:汚水接続先「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います - 配置図:汚水接続先「汚水管⇒既設公共汚水人孔へ」に修正願います - 配置図:道路幅員、開発登録簿の通り「4,802⇒4,800」に修正願います。 - 配置図:道路対側にある「ごみ置場」図示願います。 ※ 配置図:外壁後退(500)と追記願います。	☒
120	7/10 受取済	有り	- 付近見取図:「街区名」追記願います。 - 配置図:申請地北側に「水路」と追記願います - 配置図:道路上に記載の「最終汚水桝⇒既設公共汚水桝」に修正の上、「既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 - 配置図:道路幅員、開発登録簿の通り「4,805⇒4,800・4,804⇒4,800」に修正願います。 - 配置図:「外壁後退0.5mライン」図示願います。 ※ 配置図:外壁後退線及び(500)と追記願います。	☒

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
121	7/10 受取済	有り	- 付近見取図:「5面 配置図 S:1/100⇒削除」願います。 - 配置図:申請地北東側道路上に記載の「歩道(学校用地)⇒市管理道路(水路・堤堰敷)」に修正願います。 - 配置図:対象地北東側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ☐ - 配置図:対象地南側U型側溝に記載の「新設グレーチング施工」削除願います。 - 配置図:対象地南東側雨水接続先「集水桝へ接続」と追記願います。 - 配置図:対象地南西側「[既設]雨水側溝前道側溝へ放流」削除願います。	
122	7/15 受取済	無し		☐
123	7/23 受取可	有り	- 付近見取図:「付近見取図」と図名を追記願います。 - 配置図:緑地面積の配置図の算定式の値「38.802㎡⇒38.835㎡」に修正願います。 ☐ - 立面図:高さの検討図を追記願います。(高度斜線の追記)地区計画との整合を図ること。	
124	7/23 処理中	有り	- 付近見取図:「付近見取図」と図名を追記願います。 - 配置図:道路幅員測定位置がわかるように前面道路の「構造物」を図示願います。 - 配置図:污水接続先の「既設公共汚水桝」の位置が現地と相違していますので「既設公共汚水桝」の位置の修正願います。 ☐	
125	7/17 受取可	有り	- 配置図:申請地北東側前面道路の「道路構造物」が現地と相違「U型側溝⇒L型街渠」に修正願います。 - 配置図:申請地北東側前面道路幅員「6.91⇒6.90」に修正願います。 - 配置図:污水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示願います。 ☐	
126	7/24 受取済	有り	- 配置図:申請地東側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 - 配置図:雨水排水計画を図示願います。 ※1敷地1排水でご計画ください。 - 申請地北西側及び南東側に放流の場合本市土木管理課と協議の上許可を得てください。 ☐	
127	7/21 受取済	有り	- 配置図:申請地南東側境界線名追記願います。 - 配置図:前面道路幅員測定位置がわかるよう「押さえ位置」まで図示願います。 - 配置図:建築基準法上の「道路種別」を図示願います。 - 配置図:污水について、「敷地内最終桝」の位置が現地と相違！「既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ☐ - 配置図:雨水排水接続のため側溝壁に雨水開口を新たに設ける計画の場合は本市道路管理者(土木管理課)と協議し、接続許可を得てください。	
128	7/22 受取済	有り	- 付近見取図:「付近見取図」と図名追記願います。 - 配置図:申請地北側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 - 配置図:申請地北西側道路「42-1-1⇒42-2」に修正願います。 - また、併せて「元道幅員、元道境界線、元道幅員」追記の上「道路境界線⇒道路後退線」に修正願います。 ☐ - 配置図:北西側道路幅員開発登録簿の幅員「5520⇒5560」に修正願います	
129	7/29 処理中	有り	配置図:申請地南側への雨水排水について側溝似の流水方向追記願います。	☐
130	7/29 受取可	有り	- 配置図:敷地境界付近の「構造物」図示願います。 - 配置図:X,Y軸断面図の「境界付近の構造物」図示願います。 - 配置図:外壁後退の「緩和式」を追記願います。 - 平面図:断面図と整合するよう「断面線」図示願います。 ☐	

※「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
131	7/24 受取可	有り	- 付近見取図:「申請地〇〇丁目」と追記願います。 - 平面図:断面図と整合するよう断面符号を図示願います。 ※断面図:平面図と室名整合するよう必要に応じて修正願います。	☐
132	7/29 受取済	有り	(第3面):地番の一部に公共施設があり当該部分を除外した計画とされているが当該部分の一部と表記する必要があるかどうか検査機関に確認のこと。 - 配置図:申請地西側「道路種別」追記願います。 - 配置図:申請地南東側「里道」と追記のうえ「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 - 雨水排水経路図:敷地内雨水の経路について「新設、既設」の有無を明確にすること。また、公共雨水への接続について、原則、1敷地1排水で計画すること。 ※雨水容量不足により別に新設排水を設ける場合は本市土木管理課と協議の上接続許可をえてください。 - 雨水排水経路図:図中記載の「以降、既存雨水配管を経由し公共雨水本管へ接続」とありますが、図面表記が「既設公共集水樹、既設雨水人孔」への接続となっていますので上記指摘確認の上修正願います。 - 給排水経路図:汚水接続先の図示がありません最終公共汚水樹までの経路を図示願います。	☐
133	7/30 処理中			☐
134	7/31 受取可	有り	- 付近見取図:「街区名」追記願います。 - 配置図:道路上に記載の「下水本管φ200⇒汚水本管φ200」に修正願います。「交野市公共樹(道路樹)⇒新設公共汚水樹」に修正の上、汚水接続先、「新設公共汚水樹へ接続」と追記願います。※本市下水道課と接続協議し、接続許可を得ておいてください。 - 配置図:雨水の接続先が不明ですので、図示願います。また本市土木管理課と接続方法について協議し、接続許可を得てください。 - 配置図:X-X断面図東側「道路境界線⇒元道境界線」に修正願います。 - 配置図:東側道路後退部分に緑石等で後退していることがわかるよう明確にすること。	☐
135	7/31 受取可	有り	- 付近見取図:「付近見取図」と図名追記願います。 - 配置図:汚水接続先「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 - 配置図:雨水排水先「側溝へ放流」と追記願います。 (第3面):【1.地名地番】地名が相違、修正願います。 (第3面):【13.建築物の高さ等】【ハ、構造】欄、記入願います。 - 維持管理設備図:雨水接続先「側溝へ放流」と追記願います。 - 維持管理設備図:汚水接続先「下水本管放流⇒既設公共汚水樹へ接続」と修正願います。	☒
136	8/3 受取可	有り	- 配置図:敷地設定及び申請地北西側道路の幅員、道路後退方法について大阪府審査指導課開発許可グループで調査・確認し、指導を仰ぐこと。 ※前面道路は住宅地造成事業法にて幅員4.6mで許可を受けている。 現地幅員4.5mと相違している。 - 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」に接続されている。敷地内最終汚水樹から既設公共汚水樹までの矢印に修正の上「本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 - 配置図:南北断面図「A-A断面図⇒B-B断面図」に修正願います。	☐
137	8/6 受取可	有り	- 付近見取図:「付近見取図」と図名追記願います。 - 配置図:申請地南側・南東側「里道」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。※南東側里道の外郭ライン追記願います。 - 配置図:Y-Y断面の南側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 - 配置図:X-X断面の南東側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ※排水計画図も併せて修正願います。	☐
138	- 処理中	有り	- 付近見取図:「申請地名、街区名、目標となる公共施設名等」追記願います。 - 配置図:申請地南側道路、「元道中心線、元道幅員、道路後退線、対側みなし後退線」を図示願います。※後退方法の考え方については大阪府(確認検査G)で確認すること。 - 配置図:汚水排水先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「下水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 - 配置図:雨水接続、現地の状況を確認の上、「排水矢印方向」修正願います。 - 配置図:申請地、北側西側「里道」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 - 配置図:申請地西側通路の「外郭ライン、幅員」を追記願います。 - 配置図:申請地西側通路「建築基準法道路に非該当⇒未判定」に修正願います。 (第三面)【5.その他の区域〇〇】:「高さの限度10m⇒削除」願います。 (第三面)7.【ロ.用途地域等】:「第一種低層住居専用地域⇒第一種中高層住居専用地域」に修正願います。	☐
139	8/6 処理中			☐
140	8/6 受取可	有り	- 配置図:申請地南西側、申請地と道路間に「道路敷」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 - 配置図:「※は正以外の宅地造成に係る工事はなし⇒※宅地造成に係る工事はなし」に修正願います。	☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
141	8/10 処理中			☐
142	8/5 受取可	無し		☐
143	8/12 受取可	有り	- 付近見取図:「街区名」の追記願います。 - 配置図:汚水接続先「既設公共樹へ排水⇒既設公共汚水樹へ排水」に修正願います。 - 配置図:「Y-Y断面図⇒Y-Y'断面図」に修正願います。 - 配置図:「X-X断面図⇒X-X'断面図」に修正願います。 - 配置図:X-X'断面図の南側「道路境界線⇒隣地境界線」に修正願います。	☐
144	8/12 受取可	有り	付近見取図:「街区名」の追記願います。	☐
145	8/12 処理中			☐
146	8/7 処理中			☐
147	8/7 処理中			☐
148				☐
149				☐
150				☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。