

排水設備設計に係るチェックシート

次の事項について、記載の有無またその内容は条例び関係法令等の規定に適合しているか確認してください。

※チェック欄：○適合・×不適合・－該当なし

項目	確認事項	チェック
位置図	縮尺3000分の1以上	
平面図	原則縮尺100分の1	
	排水区域（敷地境界）を記入。	
	ますの位置（起点・会合点・屈曲点）は適切か。	
	排水管寸法（口径・管種・延長・勾配）は適切か。	
	ますの寸法（口径・形式・流出深）、段差付・泥だめ深さは（ ）書きは適切か。	
	地盤高に変化がある場合は、公共枿を±0として、枿の地盤高を（ ）書きを記入。	
	公共下水道との接続箇所（最終排水先）を記入。	
	方位・縮尺・道路・建物 を記入。	
	台所・浴室・洗濯場・便所等の位置 を記入。	
	既設管：黒色、新設污水管：赤色、新設雨水管：青色 で記入。	
	污水と雨水が合流していない。	
	排水管延長が口径の120倍を超えていない。	
	排水管の土被りは20cm以上ある。	
	建物側に污水系統、その外に雨水系統を配置している。	
	露出立下り管（口径・材質：VPまたは耐候性カラー管）を記入。	
	給湯器排水（原則雨水系統へ、污水系統の場合はトラップ機能付き枿）は適切か。	
集合ヘッダー（点検口設置）は適切か。		
グリストラップ等（阻集器）は適切か。		
屋外ガーデンパン（雨水枿へ接続）は適切か。		
縦断図	（排水人口や面積が非常に大きい場合）	
構造詳細図	（特殊設備・施設がある場合）	
その他	（例：流量計算書等）	

※規定に適合していない場合は、その理由を記してください。

責任技術者