別表1　負荷名称

妙見坂小学校

電灯トランス				
幹線	既設MCCB			負荷名称
No.	P	AF	AT	既存
1	3	225	150	体育館電灯盤
2	3	225	150	西棟1F電灯盤
3	3	225	125	西棟2F電灯盤
4	3	100	100	プール電灯盤
5	3	100	100	家庭科準備室電灯盤
6	2	60	60	サッカー水銀灯
7	3	100	75	北棟1F電灯盤
8	3	100	75	南棟1F電灯盤
9	2	50	20	盤内コンセント
10	2	20	20	負荷無
11	3	15	15	無

動力トランス				
幹線	既設MCCB			負荷名称
No.	P	AF	AT	既存
1	3	125	100	ガス空調機
2	3	75	75	コンピューター空調機
3	3	100	100	プール動力盤
4	3	100	75	給食用エレベーター
5	3	50	50	揚水ポンプ
6	2	50	50	児童会空調機
7	3	100	100	消火ポンプ

本表は、既設キュービクルの負荷一覧であるが、新設するキュービクルの負荷名称、及びブレーカ容量とブレーカ数については別途協議により決定する。

星田小学校

電灯トランス				
幹線	既設MCCB			負荷名称
No.	P	AF	AT	既存
1	2	20	20	HG
2	2	20	20	盤内
3	3	225	150	北棟1F電灯・動力盤
4	3	20	20	学校テレビアンテナ電源
5	3	225	150	体育館電灯盤
6	3	200	200	北棟電灯盤送り
7	3	60	60	プール電灯盤
8	3	60	60	西棟1F電灯盤
	3	15	15	無

動力トランス				
幹線	既設MCCB			負荷名称
No.	P	AF	AT	既存
1	3	75	75	コンピュータ室空調
2	3	100	100	北棟屋上動力盤
3	3	100	100	プール動力盤
4	3	100	100	北棟1F電灯・動力盤
5	2	100	100	ガス空調機

本表は、既設キュービクルの負荷一覧であるが、新設するキュービクルの負荷名称、及びブレーカ容量とブレーカ数については別途協議により決定する。

第三中学校

電灯トランス				
幹線	既設MCCB			負荷名称
No.	P	AF	AT	既存
1	2	225	200	北棟1F電灯・動力盤
2	2	225	200	南棟1F電灯・動力盤
3	3	225	200	北棟3F電灯盤
4	3	225	200	北棟4F電灯盤
5	3	225	200	2Fコンピュータ室電灯盤
6	3	225	175	南棟2F3F電灯盤
7	3	225	150	北棟2F電灯盤
8	3	15	15	漏電
9	3	20	20	
10	2	20	20	火災
11	2	20	20	
12	3	225	150	予備
13	3	225	125	新L-1
14	3	100	100	プール電灯盤
15	3	100	100	予備
16	3	225	200	予備

動力トランス				
幹線	既設MCCB			負荷名称
No.	P	AF	AT	既存
1	3	400	350	予備
2	3	225	225	予備
3	3	125	100	空調室外機電源 L-GHP-5
4	3	225	125	北棟1F電灯・動力盤
5	3	100	100	消火ポンプ
6	3	100	100	音楽室クーラー
7	3	100	100	養護クーラー
8	3	100	100	空調室外機電源
9	3	100	75	揚水ポンプ
10	3	100	100	
11	3	100	100	プール動力盤

本表は、既設キュービクルの負荷一覧であるが、新設するキュービクルの負荷名称、及びブレーカ容量とブレーカ数については別途協議により決定する。