

【 114 27230266520 無名橋 （ 天野が原町 5 1 号線 ） 】

橋梁毎の健全度： Ⅲ

損傷部位： 主桁 01

前回写真



今回写真



コメント

主桁の桁端部で剥離・鉄筋露出が生じている。前回点検時でも確認されており，構造物の機能に支障が生じる可能性があることから早期に対策を講ずることが望まれる。