

【 53 27230208211 無名橋 (郡津 4 号線) 】

橋梁毎の健全度： Ⅲ

損傷部位： 主桁 01

前回写真



今回写真



コメント

前回から鉄筋露出は確認されていた。前回調書の写真に比べ鉄筋の腐食が進行しているように見受けられる。劣化が進行しているものと考えられることから早期に対策を講ずることが望まれる。