

# 設備機器保守管理業務報告書

仕様書④

施設：交野市立学校給食センター

実施日：令和 年 月 日

点検実施者

屋上 分電盤 M-R-1～3

	点検周期	点 検 項 目	状 態	備 考
AHU-2 No. 1	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		回転制御状態	<input type="checkbox"/> INV <input type="checkbox"/> 商用	
		周波数	<input type="text"/> Hz	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-2 No. 2	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		回転制御状態	<input type="checkbox"/> INV <input type="checkbox"/> 商用	
		周波数	<input type="text"/> Hz	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-3	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		回転制御状態	<input type="checkbox"/> INV <input type="checkbox"/> 商用	
		周波数	<input type="text"/> Hz	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-4	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		回転制御状態	<input type="checkbox"/> INV <input type="checkbox"/> 商用	
		周波数	<input type="text"/> Hz	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-5	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-6	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		回転制御状態	<input type="checkbox"/> INV <input type="checkbox"/> 商用	
		周波数	<input type="text"/> Hz	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-7	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-1-2	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-1-1 No. 1	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	
AHU-1-1 No. 2	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中	
		ファン電流値	<input type="text"/> A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/> MΩ ※運転停止時測定	

PCH-1-4	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
PCH-1-5	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
PCH-1-6	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
PCH-2-1 No. 1	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
PCH-2-1 No. 2	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
PCH-2-1 No. 3	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
PCH-2-2	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
PCH-2-3	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
PCH-2-7	週次	運転状態	<input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 停止中		
		ポンプ電流値	<input type="text"/>	A	
	月次	絶縁抵抗値	<input type="text"/>	MΩ ※運転停止時測定	
分電盤 M-R-1～3	週次	焼け・こげ	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 注意 <input type="checkbox"/> 否		
		破損	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 注意 <input type="checkbox"/> 否		
	月次	端子ゆるみ	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 注意 <input type="checkbox"/> 否		